


270

No: Dz2023100557



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

产品型号名称: N-ZFJC-E10W81005 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验



应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2023100557

共 4 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型号	N-ZFJC-E10W81005
认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东拿斯特(国际)照明有限公司	生产日期	2023年3月
生产企业	广东拿斯特(国际)照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023年3月27日
样品数量	1台	检验日期	自2023年3月30日至2023年4月21日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检验结论	<p>经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 NT-ZFJC-E10W8279 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具)。 以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章) 签发日期: 2023年4月23日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来


审核: 谢峰

编制: 孙博

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

No: Dz2023100557

共 4 页第 2 页

认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
联系电话	0750-3756666	传真	0750-3739191
产品照片			
			

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检验报告

№: Dz2023100557

共 4 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: N-ZFJC-E10W81005
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区
- 7) 外壳防护等级: IP42
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间:  $\geq 90\text{min}$
- 10) 应急输出光通量:  $\geq 50\text{lm}$
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 10W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸不同;
- 6) 与以下产品配接工作:  
广东拿斯特(国际)照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.5W

型号: GR-004

生产者: 广东格锐电气有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
**检验报告**  
**检验结果汇总表**

生产企业：广东拿斯特(国际)照明有限公司  
产品型号：N-ZFJC-E10W81005

№：Dz2023100557  
共 4 页第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 $\geq 28$ )	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 908.2 放电 80min 后光通量 (lm)： 872.8 断开光源或光源不符合要求时，充 电 24h、放电 80min，内部发热元 件表面温度 (°C)： 53.7	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应急 状态的光通量 (lm)： 903.7	合格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP42 要求。	合格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/