



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx20. 12390X
Certificate No.

制造商 Manufacturer	广东拿斯特（国际）照明有限公司		
地址 Address	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
生产企业 Factory	广东拿斯特（国际）照明有限公司		
地址 Address	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
产品名称 Name of product	集中电源集中控制型消防应急照明灯具		
型号规格 Type specification	N-ZFJC-E12W-EX8237	DC36V	12W
防爆标志 Ex-marking	Ex d ib II C T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C		
产品标准 Product standards	Q/NST010-2021	图样编号 Drawing No.	N-ZFJC-E12W-EX8237
备注 Note	1. $U_m=250VAC/DC$ 。 2. 产品非金属外壳部件仅能承受标准规定的 4J 低冲击能力试验合格。 3. 潜在静电电荷危险，见使用说明书。 4. 设备在安装时应设置遮光保护措施。		



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476. 1-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分：通用要求
GB 12476. 5-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分：外壳保护型“tD”
GB 3836. 1-2010	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB 3836. 2-2010	爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备
GB 3836. 4-2010	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的的设备

批准
Approved by

樊书忠

发证日期
Date of issue 2021-12-13

证书有效期至
Valid date 2026-12-12

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85831461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.